

NBC-2016 के भाग-4 अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए चेक लिस्ट

शी-1. चेजी 2:- टेबल-7 अनुसार 18 मीटर से कम ऊंचाई तथा 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा प्लाट एरिया पर निर्मित अस्पताल/नर्सिंग होम।

10510
13/2

जानकारी पत्रक

- (अ) अस्पताल का नाम/पता संत अंगतिन इंस्टीट्यूट मिडिकल स्कूल
 (ब) अस्पताल स्वामी का नाम सिद्धर निराला (सी) मूल्यांकन का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में) 8090 वर्ग मी.
 (डी) निर्मित क्षेत्रफल / FAR (वर्ग मी. में) (ई) भवन की ऊंचाई (मी. में) 7 मीटर
 (एफ) क्या भवन अग्निसुरक्षित है (हाँ या नहीं) हाँ (जी) क्या फायर एक्सटिंग्शर है (हाँ या नहीं) हाँ (प्रोविजनल)
 (एच) क्या डिफरेंट स्थापित है (हाँ या नहीं) नहीं

• टेबल 7 अनुसार स्थापित किये जाने वाले अग्निशमन उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है-

संक्र	अग्नि सुरक्षा व्यवस्था	आवश्यकता	उपलब्ध	कमी	अन्य विवरण यदि हो तो
1.	फायर एक्सटिंग्शर	प्रत्येक 15 मीटर की दूरी पर CO2-(4.5 KG)- 01 Nos ABC-(4/6 KG)- 01 Nos	हाँ	-	पारक अलार्म/गेट है
2.	फरट-एड होजरील	प्रत्येक 30 मीटर की दूरी पर	हाँ	-	-
3.	वेट साईजर	प्रत्येक 30 मीटर की दूरी पर	नहीं	-	आवश्यक नहीं
4.	डाउन कम्बर	आवश्यक नहीं	हाँ	-	-
5.	यार्ड हायड्रेंट	भवन के बाहरी हिस्से में चारों तरफ तथा प्रत्येक 30 मीटर की दूरी / आवश्यक स्थानों पर आउटलेट	नहीं	-	आवश्यक नहीं है
6.	आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम	सम्पूर्ण भवन में आवश्यकतानुसार	नहीं	-	आवश्यक नहीं है
7.	मैन्युअल फायर अलार्म	प्रत्येक 30 मीटर की दूरी पर	हाँ	-	वाक्य है
8.	आटोमैटिक फायर डिटेक्शन अलार्म	आवश्यक (तीन वर्ग मीटर क्षेत्रफल में-01)	नहीं	-	-
9.	अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक	100000 लीटर	नहीं	-	अनुबोलेट में पानी उपलब्ध करवाया नहीं
10.	टैरिस वाटर टैंक	10000 लीटर	हाँ	-	उपलब्ध
11.	पम्प (अण्डरग्राउण्ड वाटर टैंक के पास)	1820 लीटर प्रति मिनट क्षमता के (01 डीजल-01 इलेक्ट्रिकल) तथा 180 लीटर प्रतिमिनिट क्षमता का 01 जोकी पंप	नहीं है	-	-
12.	पम्प (टैरिस वाटर टैंक के पास)	आवश्यकता नहीं	हाँ	-	7.5HP का पम्प उपलब्ध

नोट- डीजल जनरेटर रोड भवन के अंदरूनी हिस्से में स्थापित नहीं होना चाहिए।

[Handwritten Signature]
15/02

[Handwritten Signature]